


Porównaj!



V1



V2

Port USB do aktualizacji oprogramowania	tak	tak
Gniazdo do podłączenia modułu internetowego	tak	tak
Wejście Bieg III np. włącznik łazienkowy	tak	tak
Wejście Bieg I np. czujnik wilgotności, nawilżacz	tak	tak
Wejście czujnik EXTRA TEMP.	tak	tak
Gniazdo - Nagrzewnicy wtórnej	tak	tak
Oddzielne gniazdo Nawilżacza	nie	tak
Zasilanie - Chłodnica	tak	tak
Gniazdo GWC/trójnika wyboru czepni	tak	tak
Ilość bezpieczników	jeden bezpiecznik	zasilanie rozdzielone na 3 sekcje, każda z osobnym bezpiecznikiem dla lepszej ochrony rekuperatora
ModBus RTU	nie	tak
Zasilanie DC24V 0,5A z bezpiecznikiem	nie	tak
Wyjścia 0-10V	nie	tak, 4 wyjścia
Wejścia 0-10V	nie	tak, 2 wejścia
Wejście cyfrowe pod okap	tak - zamiennie z Biegiem III	tak
Wejście cyfrowe pod presostat	nie	tak
Wejście cyfrowe pod P.Poż	nie	tak
Wejścia na dwa różnicowe czujniki ciśnienia	nie	tak
Wolny przekaźnik - wyjście bez napięciowe	nie	tak
Dodatkowe przekaźniki do otwierania i zamykania zaworu	nie	tak