


Szanowni Państwo,

W związku z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze NFOŚiGW informujemy, że centrale wentylacyjne marki WANAS przedstawione w tabeli poniżej spełniają warunki programu w zakresie osiągniętej sprawności, współczynnika SFP oraz sterowania.

Rekuperator	Sprawność [%]	SFP [W/(m ³ /h)]	Moc rekuperatora [W]	Wydatek [m ³ /h]	Ciśnienie [Pa]
WANAS Black 200V/C wydatek nominalny 190 m ³ /h	85	0,28	37	139	39
WANAS Black 300V/C wydatek nominalny 190 m ³ /h	85	0,26	35	143	43
WANAS 250H/C wydatek nominalny 225 m ³ /h	85,0	0,21	60	162	50
WANAS 345/C wydatek nominalny 214 m ³ /h	85,0	0,12	34	150	65
WANAS 350H/3/C wydatek nominalny 245 m ³ /h	85,0	0,17	47	175	60
WANAS 355H/C wydatek nominalny 245 m ³ /h	85,0	0,17	47	175	60
WANAS 350V/3/C wydatek nominalny 245 m ³ /h	85,0	0,17	47	175	60
WANAS 355V/C wydatek nominalny 245 m ³ /h	85,0	0,17	47	175	60
WANAS 415H/C wydatek nominalny 409 m ³ /h	85,1	0,22	133	287	190
WANAS 415V/C wydatek nominalny 409 m ³ /h	85,1	0,22	133	287	190
WANAS 550H/3/C wydatek nominalny 297 m ³ /h	85,0	0,11	34	205	20
WANAS 555H/C wydatek nominalny 297 m ³ /h	85,0	0,11	34	205	20
WANAS 550V/3/C wydatek nominalny 297 m ³ /h	85,0	0,11	34	205	20
WANAS 555V/C wydatek nominalny 297 m ³ /h	85,0	0,11	34	205	20
WANAS COMBO 430/C wydatek nominalny 245 m ³ /h	85	0,19	33	185	44
WANAS COMBO 630/C wydatek nominalny 304 m ³ /h	85	0,16	35	231	30
WANAS 615H/C wydatek nominalny 552 m ³ /h	85,1	0,19	152	380	180
WANAS 615V/C wydatek nominalny 552 m ³ /h	85,1	0,19	152	380	180
WANAS 800/C wydatek nominalny 490 m ³ /h	85,0	0,08	59	380	70

źródło komfortu

WANAS 815H/C wydatek nominalny 741 m ³ /h	85,1	0,11	116	506	105
WANAS 815V/C wydatek nominalny 741 m ³ /h	85,1	0,11	116	506	105
WANAS 900H/C wydatek nominalny 900 m ³ /h	87,1	0,21	140	666	50
WANAS 1300H/C wydatek nominalny 1300 m ³ /h	85,2	0,28	253	920	35



WANAS
Marek Waszkiewicz
37-400 Nisko, ul. Nowa 29
NIP 865-213-72-90, REGON 180230987