



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0476.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Nawilżacze adiabatyeczne: UMECTO 600, UMECTO 600 UNI
UMECTO 1300, UMECTO 1300 UNI**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną malowaną proszkowo, stal nierdzewną, kauczuk syntetyczny, celulozę i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: nawilżania powietrza w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej (m.in. usługowo-handlowych, oświatowo-wychowawczych), obiektach obiektów przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Ze względów higienicznych w pomieszczeniach obiektów podmiotów wykonujących działalność leczniczą dopuszcza się jedynie nawilżacze parowe. Zaleca się aby woda doprowadzana do nawilżacza była kontrolowana pod względem mikrobiologicznym, a jej temperatura nie była wyższa niż 25 stopni Celsjusza. Okresowo należy wykonywać prowadzić zabiegi sanizacyjne urządzeń. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

WANAS Marek Waszkiewicz
37-400 Nisko
ul. Nowa 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WANAS Marek Waszkiewicz
35-232 Rzeszów
ul. Miłocińska 4B



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.03.08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.03.08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 marca 2023

The date of issue of the certificate: 8th March 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB