

Deklaracja

Informujemy, że na podstawie badań, zgodnych z normą ISO 22196:2011 "*Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces*"

**Powierzchni plastikowych, z których wykonane
są rury wentylacyjne Ø75 polietylen**

Uzyskano następujące wartości aktywności antybakteryjnej R [log]:

R = 2,82 dla szczepu *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P


R = 2,64 dla szczepu *Escherichia coli* ATCC 8739.

Wyliczono redukcję procentową [%] oraz uzyskano następujące wartości:

99% dla szczepu *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P

99% dla szczepu *Escherichia coli* ATCC 8739.

Właściciel



Marek Waszkiewicz

WANAS
Marek Waszkiewicz
37-400 Nisko, ul. Nowa 29
NIP 865-213-72-90, REGON 180230980

źródło komfortu