



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0305.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rekuperatory serii: COMBO 430 V/H, 630 V/H;
Black 200-300 V/V E/V XF/V XF E/V ECON**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną malowaną proszkowo, polipropylen EPP, aluminium i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacyjnych w budynkach: mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, w tym w obiektach biurowych, handlowych i usługowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem obiektów z pomieszczeniami o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym kl. S1, S2. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

WANAS Sp.z o.o.
35-232 Reszów
ul. Miłocińska 4c



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WANAS Sp.z o.o.
35-232 Rzeszów
ul. Miłocińska 4c

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.08.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.08.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 sierpnia 2026

The date of issue of the certificate: 14th August 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko